ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ГОРОДЕ МОСКВЕ»
Графский переулок, 4, к. 2,3,4, Москва, Россия, 129626
телефон: (495) 687 36 19, E-mail: fguz@mossanepid.ru, http:www.mossanexpert.ru
ОРГАН ИНСПЕКЦИИ
Аттестат аккредитации № RA.RU.710045

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

о соответствии продукции

Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к продукции (товарам), подлежащей санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)

№ 77.01.12.П.000408.02.23 Дата 17. 02. 2023 г.

Основание для производства экспертизы: заявление № 23/02.12.000401-2 от 10.02.2023

Дата (период) проведения экспертизы: с 14.02.2023 по 16.02.2023

Место проведения экспертизы: 129626, г. Москва, Графский переулок, дом 4, к. 2, 3, 4

Цель проведения экспертизы: Получение свидетельства о государственной регистрации

Экспертиза проведена: врачом по гигиене труда Васильевой Г. В., образование высшее по специальности медико-профилактическое дело; сертификат специалиста, №0377180987299 от 29.10.2020г. рег. №2Ц-10-188227

Заказчик: АО "Опытный завод сухих смесей" (ИНН:7726017335, ОГРН:1027739149965)
Адрес: 117403, г. Москва, ул. Мелитопольская, д. 11, к. 2 (Россия)

Объект экспертизы: Смесь сухая гидроизоляционная "БИРСС Гидромиг"; Быстросхватывающийся, расширяющийся, быстротвердеющий, уплотняющийся гидроизоляционный состав "БИРСС Гидромиг-2"; Смесь сухая гидроизоляционная двухкомпонентная "БИРСС Гермоластик Я" (компонент А - сухая часть, компонент В - полимерная дисперсия)

Сведения об изготовителе: АО "Опытный завод сухих смесей"
Адрес: 117403, г. Москва, ул. Мелитопольская, д. 11, к. 2 (Россия)

Продукция изготовлена в соответствии: с ТУ 5745-008-05668056-2011 (взамен ТУ 5745-008-05668056-2002)"Смеси сухие гидроизоляционные"

Перечень документов, представленных на экспертизу: ТУ 5745-008-05668056-2011 (взамен ТУ 5745-008-05668056-2002)"Смеси сухие гидроизоляционные", данные о составе, удостоверение качества, этикетки, договор о предоставлении участка, регистрационные документы

Характеристика, ингредиентный состав продукции: Представляет собой сухие смеси, состоящие из цемента, извести гидратной, песка, добавок, полимерной добавки

Рассмотрены протоколы (№,дата протокола, наименование организации (испытательной лаборатории, центра), проводящей испытания, аттестат аккредитации): протокол ИЛЦ ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве" (Уникальный номер записи в реестре аккредитованных лиц: RA.RU.21НН96) №77.23.1618 от 16.02.2023 г.

Гигиеническая характеристика продукции:
Эффективная удельная активность (Аэфф. м)
природных радионуклидов (Бк/кг): 135 не более 370
и соответствует 1 классу строительных материалов.

018696

При производстве и применении контроль воздуха рабочей зоны осуществлять по: силикатсодержащей пыли(цемент), кремнию диоксиду(кварц), диАлюминию триоксиду, кальцию дигидроксиду, полимерам проп-2-еновой и 2-метилпроп-2-еновой кислот и их производных. Пыль продукции, при длительном воздействии, обладает способность вызывать фиброзный процесс легочной ткани (силикоз), оказывает раздражающее действие на слизистые оболочки глаз и органов дыхания, кожу. При попадании на слизистую оболочку глаз могут вызвать раздражение или травмировать глаз. Входящие в состав вещества, способны вызывать аллергические заболевания в производственных условиях (при контакте с кожей).

Область применения: Для защиты конструкций зданий и сооружений от проникновения воды. Смесь сухая гидроизоляционная "БИРСС Гидромиг" - предназначена для быстрой заделки, зачеканки протечек в бетонных конструкциях, в кирпичной и каменной кладке, керамической и гранитной плитке. Применяется внутри и снаружи помещений; Гидроизоляционный быстросхватывающийся, расширяющийся, быстротвердеющий, уплотняющийся гидроизоляционный состав "БИРСС Гидромиг-2" - для быстрой остановки протечек воды в конструкциях, для создания водонепроницаемого покрытия даже при постоянном подпоре воды; Смесь сухая гидроизоляционная двухкомпонентная "БИРСС Гермоластик Я" - для устройства парозадерживающего покрытия с целью защиты основания от проникновения в него паров и влаги, быстрого старения и разрушения, применяется для покрытий поверхностей стен, выполненных из газо- пенобетона и других пористых материалов внутри здания

Условия использования, хранения, транспортировки, реализации и меры безопасности: При производстве, использовании, хранении и транспортировке соблюдение требований СП 2.6.1.2612-10(п.5.2.5, 5.1.17), СанПиН 2.6.1.2800-10(п. 4.2.3), СанПиН 2.6.1.2523-09 (п.5.3.4), ТУ 5745-008-05668056-2011. При использовании применение СИЗ органов дыхания (респираторы типа Лепесток), кожи рук (перчатки нитрильные), глаз (очки закрытые), соблюдение требований инструкции по применению.

Информация, наносимая на этикетку: Наименование и обозначение продукции, торговое название, организация производитель, адрес, страна, описание опасности, меры безопасности, идентификационные данные партии продукции, масса, срок годности, дата изготовления, условия хранения

Заключение: Продукция: Смесь сухая гидроизоляционная "БИРСС Гидромиг"; Быстросхватывающийся, расширяющийся, быстротвердеющий, уплотняющийся гидроизоляционный состав "БИРСС Гидромиг-2"; Смесь сухая гидроизоляционная двухкомпонентная "БИРСС Гермоластик Я" (компонент А - сухая часть, компонент В - полимерная дисперсия) соответствует Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к продукции (товарам), подлежащей санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) (гл. II, разд. 11)
«В соответствии со ст. 42 Федерального закона от 30.03.1999 №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» ответственность за качество и объективность санитарно-эпидемиологической экспертизы несет специалист, проводивший санитарно-эпидемиологическую экспертизу»

Врач по гигиене труда Г. В. Васильева

Заведующий отделом профилактической токсикологии и санитарно-эпидемиологической экспертизы непродовольственной продукции. Е.Л. Скворцова

Руководитель (заместитель) органа инспекции **В.Ю. Иванов**