



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
**ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ГОРОДЕ МОСКВЕ»**

129626, г. Москва, Графский пер., д. 4/9, тел. (495)-687-40-35, факс (495)-616-65-69
Свидетельство об аккредитации №31-АК от 26.02.2010
Испытательный лабораторный центр: ГСЭН.RU.ЦОА.021, РОСС RU.0001.510895, DAkkS D-PL-14246-01-00

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

о соответствии (~~несоответствии~~) продукции
Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам

Регистрационный № **77.01.03.П.002599.12.10** Дата **02. 12. 2010 г.**

На основании заявления (№, дата) **57997** **30.11.2010**

Организация-изготовитель
ОАО"Опытный завод сухих смесей" Адрес: 117403, Москва, Мелитопольская ул., д. 11, корп. 2, Россия

Импортер (поставщик), получатель
ОАО"Опытный завод сухих смесей"
Адрес: 117403, Москва, ул. Мелитопольская, д. 11, д. 2, Россия

Наименование продукции (с указанием торговой марки, артикула, ТН ВЭД ТС):
Герметизирующий обмазочный шлам "БИРСС Файншлам ELK"(код ТН ВЭД ТС 2523)

КОПИЯ
ДЛЯ ОЗНАКОМЛЕНИЯ

Продукция изготовлена в соответствии с:
с ТУ 5745-008-05668056-02 изм.1-3"Смеси сухие герметизирующие специализированные"

Оригинал предоставляется продавцом
по запросу

Перечень документов, представленных на экспертизу:
ТУ 5745-008-05668056-02 изм.1-3"Смеси сухие герметизирующие специализированные", Сертификат качества Системы сертификации ГОСТ Р № РОСС RU.ИК33.К00020, Инструкция по применению, Паспорт качества, Доверенность, Регистрационные документы

Характеристика, ингредиентный состав продукции
Продукция представляет собой порошок серого цвета, в состав которого входит:портландцемент, песок, добавки

Рассмотрены протоколы (№, дата протокола, наименование организации (испытательной лаборатории, центра), проводившей испытания, аттестат аккредитации):
протокол ИЦ ФГУЗ"Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве" (Аттестат аккредитации № ГСЭН.RU.ЦОА.021) № 17/х1294/57997 от 02.12.2010 г.

№003993

Гигиеническая характеристика продукции:

Вещества, показатели (факторы)	Фактическое значение	Гигиенический норматив
удельная эффективная активность естественных радионуклидов, Бк/кг При производстве и применении контроль воздуха рабочей зоны осуществлять по: кремний диоксид (кварц); кремний диоксид (кварц); силикатсодержащая пыль (цемент). Пыль продукции, при длительном воздействии, обладает способностью вызывать фиброзный процесс легочной ткани, оказывает раздражающее действие на слизистые оболочки глаз и органов дыхания. При попадании на слизистую оболочку глаз могут вызвать раздражение, ожоги. Длительный и повторяющийся контакт может привести к аллергическому дерматиту.	65.3+- 6.7	менее 370

КОПИЯ ДЛЯ ОЗНАКОМЛЕНИЯ

Оригинал предоставляется продавцом по запросу

Область применения:

в качестве гибкого покрытия для ремонта и санации поврежденных поверхностей из бетона и железобетонных конструкций, при наземном гражданском и инженерном строительстве, в качестве герметизирующего состава при строительстве мостов, подземных переходов, смкостей, резервуаров всех видов, террас, балконов

Условия использования, хранения, транспортировки и меры безопасности:

При использовании соблюдать требования СП 2.2.2.1327-03, Технической спецификации. Мощность дозы излучения на поверхности перемещающего продукцию транспортного средства не должна превышать 1.0 мкЗв/ч (согласно Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) вв. решением Комиссии таможенного союза № 299 от 28.05.2010г. (гл. II, разд. 11)

Информация, наносимая на этикетку:

в соответствии с Едиными санитарно-эпидемиологическими и гигиеническими требованиями к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Санитарно-эпидемиологическая экспертиза проведена в соответствии с действующими Едиными санитарно-эпидемиологическими и гигиеническими требованиями к товарам, с использованием методов и методик, утвержденных в установленном порядке.

Продукция Герметизирующий обмазочный шлам "БИРСС Файншлам ELK"(код ТН ВЭД ТС 2523)

соответствует (не соответствует) Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам.

Настоящее экспертное заключение выдано для целей ~~использования в качестве~~ подтверждения соответствия продукции Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам

Главный врач
(заместитель главного врача)



Иваненко А.В.

ИЛИ
Мизгайлов А.В.

Заведующий отделом организации санитарно-эпидемиологических экспертиз

Гордеева Т.И.

Фамилия, И. О

Эксперт (эксперты)

Васильева Г. В.

